



ประกาศคณะกรรมการจัดการพลังงานของศาลฎีกา
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของศาลฎีกา

ด้วยประธานศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของศาลฎีกา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ ๑๐% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของศาลฎีกามีทัศนคติและมีส่วนร่วมในการประหยัดและลดใช้พลังงาน จึงกำหนดเวลา เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารศาลฎีกาและอาคารศาลยุติธรรม มีรายละเอียดดังนี้

ระบบปรับอากาศ

สถานที่	จำนวน	เวลาเปิด - ปิด	วัน	การควบคุม
ห้อง Server ภายในห้อง ๑๒๐	๒	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้อง Server ภายในห้อง ๒๐๙	๑	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้อง UPS	๔	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้อง Battery	๑	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้อง Control	๒	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้อง MDB	๘	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้องอาหารผู้พิพากษา	๖	๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ ๑๐.๔๕ - ๑๓.๐๐	จันทร์ - ศุกร์	สั่งจาก Remote หรือห้อง Control
ห้องอาหารเจ้าหน้าที่	๑๔	๐๖.๓๐ - ๑๓.๐๐	จันทร์ - ศุกร์	สั่งจาก Remote หรือห้อง Control
บริเวณโถงหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	๘	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	ทุกวัน	ห้อง Control
ห้องสมุดโซนอ่านหนังสือและ เจ้าหน้าที่	๖	๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ เปิดใช้งาน ๓ เครื่อง	จันทร์ - ศุกร์	สั่งจาก Remote หรือห้อง Control
ห้องสมุดโซนชั้นวางหนังสือ	๗	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	ทุกวัน	ห้อง Control
บริเวณโถงบุษบก	๑๘	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	ทุกวัน	ห้อง Control

ห้องออกกำลังกาย ...

สถานที่	จำนวน	เวลาเปิด - ปิด	วัน	การควบคุม
ห้องออกกำลังกาย	๕	ผู้ให้บริการคนแรกเปิด เมื่อใช้งาน ผู้ให้บริการ คนสุดท้ายปิด เมื่อเลิกใช้งาน	ช่วงเวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ และ ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐	สั่งจาก Remote
ห้องใช้งานอื่น ๆ	๘๖๑	๐๘.๓๐ - ๑๖.๔๕	ทุกวัน	สั่งจาก Remote หรือห้อง Control
ห้องพระบิดา (อาคารศาลยุติธรรม)	๑	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	ทุกวัน	สั่งจาก Remote
ห้อง MDB (อาคารศาลยุติธรรม)	๓	เปิด ๒๔ ชม.	ทุกวัน	ห้อง Control
ทางเดินส่วนกลาง (อาคารศาลยุติธรรม)	๒๒	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	ทุกวัน	ห้อง Control

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ชั้น	สถานที่	จันทร์ - ศุกร์	เสาร์ - อาทิตย์	ปริมาณการเปิด
B	ลานจอดรถใต้ดิน	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๑	ทางเดินส่วนกลางชั้น ๑	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๒	ทางเดินส่วนกลางชั้น ๒	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๓	ทางเดินส่วนกลางชั้น ๓	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๔	ทางเดินส่วนกลางชั้น ๔	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๕	ทางเดินส่วนกลางชั้น ๕	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	๑๐๐ % ๓๐ %
๑	โถงประตูฝั่งอาคารชั้น ๑	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	ปิด	
๑	ทางขึ้นลงใต้ดินฝั่งอาคาร	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	

ทางขึ้นลง ...

ชั้น	สถานที่	จันทร์ - ศุกร์	เสาร์ - อาทิตย์	ปริมาณการเปิด
๑	ทางขึ้นลงใต้ดินฝั่งอาคาร ศาลยุติธรรม	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๐.๐๐	เปิด ๐๖.๐๐ ปิด ๑๗.๐๐	
๑	โถงกลางชั้น ๑ (ฝั่งสนามหลวง)	เปิด ๐๕.๐๐ ปิด ๒๑.๐๐	ปิด	๕๐ %
๑	โถงประตูฝั่งริมคลอง หลอด	เปิดเมื่อใช้งาน	เปิดเมื่อใช้งาน	คุม Switch
๑	ห้องสมุด	เปิดเมื่อใช้งาน	เปิดเมื่อใช้งาน	คุม Switch
๑	ไฟเสาดำ	เปิดเมื่อมีกิจกรรม ยกเว้นบริเวณทางโค้ง ๒ เส้า เปิด ๑๘.๐๐ - ๐๕.๐๐	ปิด	
๑	ไฟหัวเสารั้ว	เปิด ๑๘.๐๐ ปิด ๐๖.๐๐	เปิด ๑๘.๐๐ ปิด ๐๖.๐๐	เพื่อความ เหมาะสมอาจ ปรับเปลี่ยนตาม ฤดูกาล
๑	ไฟในสวน	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	
๑	ไฟส่องอนุสาวรีย์ พระบิดา	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	เปิดเมื่อมีกิจกรรม	
๑	Spotlight ส่องอาคาร	เปิด ๑๘.๐๐ ปิด ๒๔.๐๐	เปิด ๑๘.๐๐ ปิด ๒๔.๐๐	
ทุก ชั้น	บันไดหนีไฟ	เปิดตลอดเวลา	เปิดตลอดเวลา	
ทุก ชั้น	ไฟห้องน้ำส่วนกลาง	เปิดปิดโดยผู้ใช้งาน	เปิดปิดโดยผู้ใช้งาน	
๓	ห้องพระบิดา (อาคารศาลยุติธรรม)	เปิด ๒๔ ชั่วโมง	ปิด	๕๐ %
๑	ทางเดินส่วนกลาง (อาคารศาลยุติธรรม)	เปิดปิดโดยผู้ใช้งาน	เปิดปิดโดยผู้ใช้งาน	

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์)

ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานของศาลฎีกา